

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

INFORME DE ENSAYO: 26212540

GALMAGA, S.L.

Travesía del Rebullón nº 6 TAMEIGA

36416 - PUXEIRO-MOS (PONTEVEDRA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: ETAP SALVATERRA; SALIDA ETAP

Fecha de Recogida:

Fecha de Envasado:

Lote:

Fecha de Caducidad:

Observaciones:

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 26212540

Descripción muestra: Agua de consumo humano

Fecha de Recepción: 09/06/2026

Fecha de Recogida: 09/06/2026

Recogida por: El Laboratorio

Tipo de muestreo:

Otros datos de interés:

Envase 1L PE sin tiosulfato de sodio.

Fecha inicio análisis: 11/06/2026

Fecha final análisis: 17/06/2026

Fecha entrega análisis: 18/06/2026

| PARÁMETRO | RESULTADO | MÉTODO DE ENSAYO | LÍMITE DE REFERENCIA |
|-------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 17-B-estradiol | < 0,9 ng/L | Cromatografía de líquidos (LC-MS) | <=1 |
| Azitromicina | < 10 ng/L | Cromatografía de líquidos (LC-MS) | <=100 |
| Diclofenaco | < 10 ng/L | Cromatografía de líquidos (LC-MS) | <=100 |
| Nonifenol técnico | < 50 ng/L | Cromatografía de líquidos (LC-MS) | <=300 |

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

Las especificaciones analíticas del R.D. 3/2023, 10 de Enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.

Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.

En caso de muestras no recogidas por el laboratorio, los resultados obtenidos se corresponden a la muestra tal y como se recibió en el laboratorio.

Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.

El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.

(E) En análisis microbiológicos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras líquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.

(E) En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Laboratorio Autorizado para Ensayos de Autocontrol de la Producción de Terceros, N° RGLA: 087/GA



Directora Técnica
Victoria de las Cuevas Insua

Página 1 de 1

INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA

Informe emitido por: Analiza Calidad Galicia S.L (Unipersonal)

Avda. Beiramar, nº 47 • 1ª Planta, Puerta Izq • 36202 Vigo • Pontevedra • Tel 986126954 • E-mail: analizagalicia@analizacalidad.com